

مشخصات فنی عمومی و اجرایی

پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال

ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی

نشریه شماره ۲-۴۷۹

وزارت نیرو - شرکت توانیر  
طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت برق  
[www.tavanir.ir](http://www.tavanir.ir)



معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور  
معاونت نظارت راهبردی  
دفتر نظام فنی اجرایی  
<http://tec.mporg.ir>



جمهوری اسلامی ایران

**مشخصات فنی عمومی و اجرایی  
پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال  
ترانسفورماتورهای زمین - کمکی در  
پست های فشارقوی  
نشریه شماره ۲-۴۷۹**

وزارت نیرو - شرکت توانیر  
طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت برق  
[www.tavanir.ir](http://www.tavanir.ir)

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

معاونت نظارت راهبردی

دفتر نظام فنی اجرایی

<http://tec.mporg.ir>



[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)





بسمه تعالی

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

شماره:	۱۰۰/۲۸۶۵۷
تاریخ:	۱۳۸۸/۳/۲۵

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع:

مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای زمین - کمکی در پست‌های فشار قوی

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۳۳۴۹۷-ه، مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۴۷۹ دفتر نظام فنی اجرایی، در دو جلد با عنوان «مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای زمین - کمکی در پست‌های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنما استفاده کنند و در صورتی که روش‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنمای بهتری در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این بخشنامه الزامی نیست.

عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها یا راهنماهای جایگزین را به دفتر نظام فنی اجرایی ارسال کنند.

امیر منصور برقی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

انگور





## اصلاح مدارک فنی

### خواننده گرامی:

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهیه این دستورالعمل نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ابهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این رو، **از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی، مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:**

- ۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
  - ۲- ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
  - ۳- در صورت امکان، متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
  - ۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.
- کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

**نشانی برای مکاتبه:** تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علی شاه  
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، دفتر نظام فنی اجرایی

سازمان مرکزی - تهران ۱۱۴۹۹۴۳۱۴۱ - خیابان صفی علی شاه

<http://tec.mporg.ir>







## بسمه تعالی

### پیشگفتار

در اجرای ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور و به منظور تعمیم استانداردهای صنعت برق و ایجاد هماهنگی و یکنواختی در طراحی و اجرای پروژه‌های مربوط به تولید، انتقال و توزیع نیروی برق، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (معاونت نظارت راهبردی - دفتر نظام فنی اجرائی) با همکاری وزارت نیرو - شرکت توانیر در قالب طرح «ضوابط و معیارهای فنی صنعت برق» اقدام به تهیه مجموعه کاملی از استانداردهای مورد لزوم نموده است.

نشریه حاضر با عنوان «مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای زمین - کمکی در پست های فشار قوی - جلد دوم» در بر گیرنده مباحث مربوط به ترانسفورماتورهای زمین - کمکی شامل کلیات و تعاریف، معیارهای طراحی و مهندسی، آزمونهای نوعی (که به منظور بررسی و تأیید مشخصات فنی ترانسفورماتورهای زمین - کمکی، وسایل جنبی و تجهیزات کمکی انجام می گردد)، آزمونهای جاری (که برای تشخیص نقائص و خطاهای موجود در ساختار ترانسفورماتورهای مزبور صورت می گیرد) و دستورالعمل های بهره برداری می باشد. معاونت نظارت راهبردی به این وسیله از کوشش های دست اندرکاران به ثمر رسیدن این نشریه و همچنین سازمان ها و شرکت های مهندسی مشاور که با اظهار نظرهای سازنده خود این معاونت را در جهت غنا بخشیدن به آن یاری نموده اند سپاسگزاری و قدردانی نموده و توفیق روزافزون آنان را از درگاه ایزد یکتا آرزومند است.

### معاون نظارت راهبردی

۱۳۸۸





مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال -  
ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نشریه شماره ۲- ۴۷۹

### تهیه کننده

این مجموعه به وسیله شرکت مهندسين مشاور نیرو با همکاری آقای مهندس پوریا معقولى، خانم مهندس طاهره نوری، آقای دکتر فرامرز رهبر و آقای عارف درودی تهیه و تدوین شده است و توسط آقای اسماعیل زارعی مورد ویراستاری قرار گرفته است.

### کمیته فنی

این نشریه همچنین در کمیته فنی طرح با مشارکت مجری و مشاور طرح و نمایندگان شرکت های مهندسی مشاور تحت پوشش وزارت نیرو به شرح زیر بررسی، اصلاح و تصویب شده است.

وزارت نیرو - سازمان توانیر - مجری طرح	آقای مهندس جمال بیانی
سازمان توسعه برق ایران	آقای مهندس بهمن الله مرادی
شرکت مشاورین	آقای مهندس محمود احمدی پور
مهندسين مشاور نیرو	آقای دکتر عارف درودی
پژوهشگاه نیرو	آقای مهندس پژمان خزائی
مهندسين مشاور قدس نیرو	آقای مهندس سید حسن عرب اف
سازمان توسعه برق ایران	آقای مهندس بهروز قهرمانی
مهندسين مشاور قدس نیرو	آقای مهندس امیر رضا یزداندوست
وزارت نیرو - سازمان توانیر - دبیر کمیته فنی طرح	آقای مهندس احسان الله زمانی

مسئولیت کنترل و بررسی نشریه در راستای اهداف دفتر نظام فنی اجرائی به عهده آقایان مهندسين پرویز سیداحمدی و محمدرضا طلاکوب بوده است.





## فهرست مطالب

صفحه

عنوان

### فصل اول - اهداف، کلیات و تعاریف

۳	۱-۱- کلیات .....
۳	۲-۱- ساختمان ترانسفورماتور زمین- کمکی .....
۴	۳-۱- مشخصه‌های ترانسفورماتور زمین- کمکی .....
۴	۴-۱- تعاریف .....
۴	۱-۴-۱- سیم‌پیچ اصلی .....
۴	۲-۴-۱- ولتاژ نامی .....
۴	۳-۴-۱- جریان نوترال نامی .....
۴	۴-۴-۱- جریان دائمی نامی .....
۴	۵-۴-۱- امیدانس مؤلفه صفر .....
۵	۶-۴-۱- ظرفیت کوتاه‌مدت .....
۵	۷-۴-۱- ظرفیت دائم .....
۵	۸-۴-۱- سیستم زمین ایزوله .....
۵	۹-۴-۱- سیستم مستقیماً زمین شده .....
۵	۱۰-۴-۱- سیستم زمین شده با امیدانس .....
۵	۱۱-۴-۱- زمان نامی .....
۵	۱۱-۴-۱- حداکثر ولتاژ سیستم .....

### فصل دوم - معیارهای طراحی و مهندسی انتخاب ترانسفورماتور زمین- کمکی

۹	۱-۲- کلیات .....
۹	۲-۲- ظرفیت نامی .....
۱۰	۱-۲-۲- ظرفیت کوتاه‌مدت .....
۱۰	۲-۲-۲- ظرفیت پیوسته .....
۱۱	۳-۲- راکتانس .....
۱۲	۴-۲- استقامت عایقی بوشینگها و ترمینالها .....
۱۳	۵-۲- حدود مجاز افزایش دما .....
۱۴	۶-۲- فاصله خزشی بوشینگها .....
۱۵	۷-۲- تپ چنجر .....
۱۵	۸-۲- امیدانس ولتاژ .....



- ۱۵ ..... ۹-۲- قابلیت تحمل جریان پیک اتصال به زمین
- ۱۶ ..... ۱۰-۲- ترمینال بندی طرف اولیه و ثانویه
- ۱۶ ..... ۱۱-۲- استقامت سیم پیچ ها در برابر اتصال کوتاه
- ۱۶ ..... ۱۲-۲- سطح صدا
- ۱۷ ..... ۱۳-۲- نمونه ای از طراحی و انتخاب مشخصه های ترانسفورماتور زمین - کمکی
- ۱۷ ..... ۱-۱۳-۲- مشخصات عمومی
- ۱۸ ..... ۲-۱۳-۲- تعیین ظرفیت
- ۱۸ ..... ۳-۱۳-۲- استقامت عایقی
- ۱۸ ..... ۴-۱۳-۲- حدود مجاز افزایش درجه حرارت

### فصل سوم - دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری ترانسفورماتور زمین - کمکی

- ۲۳ ..... ۱-۳- کلیات
- ۲۳ ..... ۲-۳- نگهداری
- ۲۳ ..... ۱-۲-۳- سرویسهای دوره ای ترانسفورماتور زمین - کمکی
- ۲۵ ..... ۲-۲-۳- تعمیرات اساسی ترانسفورماتور زمین - کمکی
- ۲۶ ..... ۳-۲-۳- دستورالعمل بازدیدهای دوره ای ترانسفورماتور زمین - کمکی
- ۳۵ ..... منابع و مراجع









## مقدمه

هدف از این فصل معرفی و شناخت ترانسفورماتورهای زمین-کمکی می‌باشد. ترانسهای زمین-کمکی جهت ایجاد نقطه صفر مصنوعی و تأمین مصارف داخلی پستهای فشارقوی بکار می‌روند. شایان ذکر است که در مورد ترانسفورماتورهای تغذیه داخلی پستهای نیروگاهی می‌توان به استانداردهای توانیر رجوع نمود.

## ۱-۱- کلیات

در حال حاضر، نقطه صفر (نوترال) اغلب شبکه‌های فوق توزیع و انتقال به طور مستقیم و یا از طریق یک وسیله محدودکننده جریان زمین می‌شوند. در سیستمهایی که نقطه صفر آنها زمین نشده باشد، در شرایط بروز اتصال کوتاه نامتعادل، مانند اتصالی فاز به زمین، ولتاژ فازهای سالم می‌تواند تا حدی افزایش یابد که سبب ایجاد قوس الکتریکی بین قسمتهای برقدار تأسیسات و زمین و در نتیجه از بین رفتن تجهیزات سیستم و عایق‌بندی آن شود و لذا می‌بایستی نقطه صفر سیستم به زمین اتصال یابد.

به طور کلی سه هدف عمده در استفاده از ترانسفورماتور زمین مدنظر است:

- محدود نمودن جریان اتصال کوتاه تک‌فاز
- ثابت نگه داشتن ولتاژ نقطه صفر

- ایجاد نقطه صفر مصنوعی برای اتصال مثلث طرف ثانویه یا ثالثیه ترانسفورماتورهای قدرت

در کنار ملزومات مربوط به زمین کردن سیستم قدرت، در پستهای فشارقوی همواره مجموعه‌ای از بارهای LVAC وجود دارند که بایستی با ولتاژ ۴۰۰ ولت سه‌فاز و یا ۲۳۰ ولت تک‌فاز تغذیه شوند. این بارها شامل موتورهای الکتریکی، پمپها و فنها، سیستم روشنایی، سرویس ساختمانهای اداری و ... می‌باشند. جهت تأمین مصارف فوق لازم است که ترانسفورماتوری (ترانسفورماتور کمکی) در داخل پست نصب گردد تا پایین‌ترین سطح ولتاژ ترانسفورماتور قدرت را به ولتاژ قابل مصرف تبدیل نماید.

در حال حاضر ترانسفورماتورهای زمین و کمکی هم به صورت مجزا و هم بصورت کمپکت و به عنوان یک واحد با نام ترانسفورماتور زمین-کمکی ساخته می‌شوند. ترانسفورماتور زمین-کمکی علاوه بر ایجاد نقطه نوترال مصنوعی، سیم‌پیچی نیز برای تغذیه بارهای LVAC دارد و به عنوان ترانسفورماتور کمکی نیز بکار می‌رود.

## ۱-۲- ساختمان ترانسفورماتور زمین-کمکی

ترانسفورماتور زمین-کمکی از نوع ستونی<sup>۱</sup> و روغنی بوده که اتصال اولیه آن اکثراً بصورت زیگزاگ و اتصال ثانویه ستاره است. هر چند که نوع خشک این ترانسفورماتورها نیز وجود دارد اما استفاده از نوع روغنی ارجحیت دارد. جهت کاهش اثرات فرورزونانس، سیم‌پیچ اولیه را می‌توان بصورت ستاره زمین شده نیز نصب کرد. در این حالت در صورت عدم تقارن بار ثانویه، جریان توالی صفر عبور کرده که باید روشی جهت رفع این مشکل اتخاذ گردد که معمولاً توسط یک سیم‌پیچ مثلث اضافه قابل حل است.

1. Core type



نقطه نوترال اتصال زیگزاگ بصورت مستقیم و یا از طریق یک امپدانس به زمین متصل می‌شود و سیم‌پیچ ستاره تأمین‌کننده بارهای ولتاژ پایین سه فاز و تکفاز خواهد بود.

در صورتی که ترانسفورماتور صرفاً به عنوان ترانس زمین استفاده شود، اتصال آن می‌تواند زیگزاگ یا از نوع دو سیم پیچ بصورت ستاره- مثلث باشد.

### ۱-۳- مشخصه‌های ترانسفورماتور زمین-کمکی

مهمترین مشخصه ترانسفورماتور زمین-کمکی راکتانس مؤلفه صفر آن است. قسمت عمده راکتانس مؤلفه صفر در یک سیستم با ترانسفورماتور زمین-کمکی، مربوط به راکتانس این ترانسفورماتور است. انتخاب مقدار راکتانس صفر ترانسفورماتور زمین-کمکی بستگی به راکتانس توالی مثبت سیستم و ترانسفورماتور اصلی و میزان قابل تحمل جریان اتصال کوتاه دارد. اگر ترانسفورماتور زمین-کمکی بطور مستقیم به زمین وصل شود، تشکیل یک سیستم زمین راکتansı را می‌دهد.

بدیهی است در صورتی که ترانسفورماتور اصلی بصورت ستاره مستقیماً زمین شده باشد دیگر نیازی به استفاده از ترانسفورماتور زمین نیست.

### ۱-۴- تعاریف

#### ۱-۴-۱- سیم‌پیچ اصلی<sup>۱</sup>

سیم‌پیچی که ترمینالهای آن به فازهای سیستم اصلی که قرار است زمین شود، متصل می‌شود.

#### ۱-۴-۲- ولتاژ نامی

ولتاژ کار عادی ترانسفورماتور در فرکانس نامی.

#### ۱-۴-۳- جریان نوترال نامی

جیرانی که از نوترال سیم‌پیچ اصلی برای یک مدت زمان مشخص عبور می‌کند.

#### ۱-۴-۴- جریان دائمی نامی<sup>۲</sup>

جریان پیوسته در فرکانس نامی، متناظر با توان نامی سیم‌پیچ ثانویه.

#### ۱-۴-۵- امپدانس مؤلفه صفر

سه برابر امپدانس که بین ترمینال نوترال و ترمینالهای خط درحالتی که به هم متصل شده‌اند، اندازه‌گیری می‌شود.



### ۱-۴-۶- ظرفیت کوتاه مدت<sup>۱</sup>

حاصل ضرب ولتاژ فاز به زمین بر حسب کیلوولت در حداکثر جریان اتصال زمین ترانسفورماتور.

### ۱-۴-۷- ظرفیت دائم

منظور از ظرفیت دائم (پیوسته) ترانسفورماتور زمین- کمکی، حداکثر ظرفیت آن به طور دائم است بدون آنکه افزایش دمای ترانس از حد مجاز خود تجاوز نماید.

### ۱-۴-۸- سیستم زمین ایزوله<sup>۲</sup>

سیستمی که نقطه نوترال آن بجز برای اتصالهای امپدانس بالا به جهت مقاصد حفاظتی یا اندازه‌گیری به زمین متصل نیست.

### ۱-۴-۹- سیستم مستقیماً زمین شده<sup>۳</sup>

سیستمی که نقطه نوترال آن مستقیماً به زمین متصل شده است.

### ۱-۴-۱۰- سیستم زمین شده با امپدانس<sup>۴</sup>

سیستمی که نقطه نوترال آن به جهت محدود کردن جریان خطا با یک امپدانس به زمین وصل شده باشد.

### ۱-۴-۱۱- زمان نامی<sup>۵</sup>

مدت زمانی که نوترال ترانسفورماتور می‌تواند جریان نامی را تحمل کند.

### ۱-۴-۱۱- حداکثر ولتاژ سیستم ( $U_m$ )

حداکثر ولتاژ مؤثر فاز- فاز است که تحت شرایط عادی کار سیستم، در هر نقطه از شبکه و در هر لحظه ممکن است بوجود آید. مقدار حداکثر ولتاژ سیستم براساس ولتاژ نامی برای ۲۰ کیلوولت برابر ۲۴ کیلوولت، برای ۳۳ کیلوولت برابر ۳۶ کیلوولت و برای ۶۳(۶۶) کیلوولت برابر ۷۲/۵ کیلوولت می‌باشد.

1. Short term capacity
2. Isolated neutral system
3. Solidly earthed neutral system
4. Impedance earthed neutral system
5. Rated time





-

---

---

---





## مقدمه

در این فصل نحوه طراحی و انتخاب ترانسفورماتور زمین- کمکی در پستهای فشارقوی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در انتهای فصل یک نمونه طراحی نیز ارائه خواهد شد.

## ۱-۲- کلیات

در پستهای فشارقوی عموماً از دو ترانسفورماتور قدرت و به تبع آن از دو ترانسفورماتور زمین- کمکی استفاده می‌شود. یکی از این ترانسفورماتورها همواره در مدار بوده و وظیفه برقرسانی را به عهده دارد و دیگری به عنوان پشتیبان آماده به کار می‌باشد. هر یک از ترانسفورماتورهای زمین- کمکی باید قادر به تأمین کل بارهای موردنیاز سیستم LVAC پست باشد. ترانسفورماتورهای زمین- کمکی اساساً مشابه ترانسفورماتورهای معمولی نوع هسته‌ای هستند که به دو صورت روغنی و خشک ساخته می‌شوند. چون ترانسفورماتورهای خشک جهت مصارف فضای باز دارای طول عمر کمتری در مقایسه با ترانسفورماتورهای نوع روغنی می‌باشند، عمدتاً از نوع روغنی استفاده می‌شود. به دلیل ظرفیت پایین این ترانسفورماتورها، سیستم خنک‌کنندگی همواره از نوع گردش طبیعی هوا و روغن (ONAN) است.

ولتاژ نامی سیم‌پیچ اولیه معمولاً ۲۰(۳۳) کیلوولت و در پاره‌ای موارد ۶۳ کیلوولت است. در پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت، ترانسفورماتورهای قدرت را با سه سیم‌پیچ نصب می‌کنند که از سیم‌پیچ سوم جهت تغذیه اولیه ترانسفورماتور زمین- کمکی در ولتاژ ۲۰(۳۳) کیلوولت استفاده می‌شود. در سایر پستها، اولیه ترانسفورماتور زمین کمکی، مستقیماً به ثانویه ترانسفورماتور قدرت متصل می‌شود. ولتاژ نامی ثانویه ترانسفورماتور زمین- کمکی همواره ۴۰۰ ولت خواهد بود.

اتصال اولیه ترانسفورماتورهای زمین- کمکی معمولاً زیگزاگ بوده و از آنجا که وجود نقطه نول در ثانویه از جهت تغذیه بارهای تکفاز اهمیت دارد، اتصال ثانویه ستاره می‌باشد.

گروه‌برداری ترانسفورماتورهای زمین- کمکی عمدتاً بصورت ZNyn11 و یا ZNyn5 می‌باشد. گرچه اتصالات ZNyn1 و ZNyn7 نیز می‌تواند مقدور باشد.

## ۲-۲- ظرفیت نامی

ظرفیت ترانسفورماتور زمین- کمکی در شرایط عادی وابسته به مقدار مصارف داخلی پست می‌باشد. برای هر ترانسفورماتور زمین- کمکی دو نوع ظرفیت به شرح زیر تعریف می‌شود:

- ظرفیت کوتاه مدت

- ظرفیت پیوسته

ظرفیت ترانسفورماتور باید به گونه‌ای انتخاب شود که در شرایط عادی مانند یک ترانسفورماتور توزیع عمل کند و در شرایط اتصالی نیز استحکام کافی از نظر مقاومت حرارتی و مکانیکی داشته باشد. ضمناً این ظرفیت بایستی با توجه به بارهای پست و به صورت بهینه محاسبه شده و از بین مقادیر استاندارد زیر برحسب کیلوولت آمپر انتخاب شود:

۵۰ و ۱۰۰ و ۱۶۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۱۵ و ۴۰۰ و ۵۰۰ و ۶۳۰ و ۸۰۰

## ۲-۲-۱- ظرفیت کوتاه مدت

این ظرفیت، برحسب کیلوولت آمپر (KVA) بیان می‌شود و برابر است با حاصلضرب ولتاژ فاز به زمین برحسب کیلوولت در بیشترین جریان اتصال زمین ترانسفورماتور.

به عنوان مثال، اگر یک ترانسفورماتور زمین-کمکی در شبکه ۲۰ کیلوولتی (ولتاژ اولیه ترانس زمین-کمکی) مورد استفاده قرار

گیرد که بیشترین جریان اتصال زمین در آن ۱۰۰ آمپر است، ظرفیت کوتاه مدت آن  $\frac{20 \times 100}{\sqrt{3}} = 1156$  کیلوولت آمپر خواهد بود.

مدت زمان عبور جریان اتصال، بستگی به نحوه طراحی رله‌های حفاظتی و میزان تنظیم آنها در سیستم مورد نظر دارد. هر قدر این مدت زمان بزرگتر باشد، طبعاً ابعاد و قیمت ترانسفورماتور افزایش می‌یابد و در نتیجه ظرفیت پیوسته آن نیز زیادتر می‌شود. یادآور می‌گردد که قیمت یک ترانسفورماتور زمین به طور تقریبی با ریشه دوم زمان نامی (بند ۱-۴-۱۱) آن رابطه مستقیم دارد.

اگر ترانسفورماتور زمین-کمکی، به طور مستقیم به زمین وصل شود، همانطور که قبلاً اشاره شد، تشکیل یک سیستم زمین راکتانیسی را می‌دهد که می‌توان با تعیین امپدانس صفر آن میزان جریان اتصال زمین سیستم را به نحوی معین نمود که میزان اضافه ولتاژ گذرای سیستم، از حد مجاز تجاوز ننماید و از آنجا ظرفیت کوتاه مدت ترانسفورماتور را محاسبه کرد.

برای تعیین ظرفیت کوتاه مدت، می‌توان ابتدا حدی برای جریان خطای زمین انتخاب کرده و از روی آن ظرفیت کوتاه مدت را محاسبه کرد. برای تعیین این جریان بایستی نیازمندیهای مربوط به نحوه زمین شدن سیستم مشخص گردد. مطابق توصیه استاندارد

IEEE شماره C62.92 برای تضمین  $\frac{X_0}{X_1} < 10$  بایستی جریان خطای تکفاز به زمین را به ۲۵ درصد جریان خطای سه فاز محدود

کرد. در این صورت اضافه ولتاژهای ناشی از بروز خطا به مقادیر قابل تحمل تجهیزات محدود می‌گردد.

در عمل استفاده از معیار فوق می‌تواند منجر به انتخاب ظرفیت بزرگی برای ترانسفورماتور زمین گردد. با توجه به استفاده از

برقگیر در سمت فشار متوسط کلیه پستهای فشارقوی، می‌توان مقادیر بزرگتری برای  $\frac{X_0}{X_1}$  نیز در نظر گرفت. به طور معمول در

پستهای فشارقوی جریان خطای تکفاز به زمین (جریان نامی ترانسفورماتور زمین) به جریان نامی ترانسفورماتور قدرت محدود می‌گردد (۸۰٪ تا ۱۲۰٪). با استفاده از این معیار می‌توان به ظرفیت مناسبی برای ترانسفورماتور زمین دست یافت اما بایستی توجه

کرد که در این حالت معمولاً  $\frac{X_0}{X_1} > 10$  بوده و لذا بایستی به کمک برقگیر اضافه ولتاژها را کنترل کرد. در نهایت لازم است که این

ظرفیت کوتاه مدت با ظرفیت پیوسته ترانسفورماتور که در بخش بعد تعریف می‌شود هماهنگی داشته باشد.

## ۲-۲-۲- ظرفیت پیوسته

منظور از ظرفیت پیوسته ترانسفورماتور زمین-کمکی، بیشترین جریان عبوری از آن به طور دائم می‌باشد، بدون آنکه افزایش

دمای آن از حد مجاز خود تجاوز نماید. در کنار تغذیه داخلی پست عوامل زیر نیز در عبور پیوسته جریان از ترانسفورماتور دخیل

هستند:





- نامتعادلی بارهای خازنی
  - جریان هارمونیک سوم
  - وجود یک اتصال زمین با مقاومت بالا که توسط رله‌های حفاظتی آشکار نشده باشد.
- درحقیقت ظرفیت پیوسته ترانسفورماتور زمین، وابسته به ظرفیت کوتاه مدت و زمان نامی آن است. ظرفیت پیوسته و کوتاه مدت ترانسفورماتورهای زمین- کمکی، مطابق جدول زیر به هم وابسته‌اند (استاندارد IEEE شماره ۳۲).

جدول ۲-۱: رابطه ظرفیت پیوسته و کوتاه مدت ترانسفورماتور زمین- کمکی

ظرفیت با جریان پیوسته ترانس بر حسب درصد ظرفیت یا جریان کوتاه مدت	زمان نامی ترانسفورماتور
۳٪	۱۰ ثانیه
۵٪	۳۰ ثانیه
۷٪	۶۰ ثانیه
۳۰٪	۱۰ دقیقه
۳۰٪	زمان مداوم

## ۲-۳- راکتانس

مقدار راکتانس ترانسفورماتور تابعی از راکتانس توالی مثبت سیستم ( $X_1$ ) می‌باشد. اگر بخواهیم ترانسفورماتور زمین- کمکی، سیستم مورد نظر را به صورت راکتانسی زمین نماید، میزان راکتانس آن باید به گونه‌ای باشد که نسبت  $X_0/X_1$  سیستم بیش از ۱۰ و یا ترجیحاً بیش از ۳ نباشد تا از هرگونه افزایش ولتاژ ناشی از قطع جریان خط جلوگیری به عمل آید.

محدوده ۳ برای نسبت  $X_0/X_1$  همراه با حداکثر مقدار ۱ برای  $R_0/X_1$ ، درمجموع معیار مربوط به یک سیستم کاملاً زمین شده را تأمین می‌نماید. قسمت عمده  $X_0$  درنسبت یادشده در یک سیستم با ترانسفورماتور زمین- کمکی، مربوط به راکتانس این ترانسفورماتور است. در سیستمی که ترانسفورماتور زمین- کمکی در آن تنها منبع زمین کننده محسوب می‌شود (امپدانس مؤلفه صفر سیستم تنها شامل امپدانس مؤلفه صفر ترانس زمین است)، میزان راکتانس ترانسفورماتور ( $X_{gt}$ ) درهر فاز، برحسب اهم، برای تأمین هر نسبتی از  $\frac{X_0}{X_1}$  سیستم از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$X_{gt} = \frac{1000 \times E^2 \left( \frac{X_0}{X_1} \right)}{KVA_{sc}} \quad (1-2)$$

که در آن:

$E$ : ولتاژ فازبه فاز سیستم برحسب ولت

$KVA_{sc}$ : سطح اتصال کوتاه سه فاز متقارن سیستم برحسب کیلوولت آمپر است.



در مواردی که ترانسفورماتور زمین به طور مستقیم زمین می‌شود، باید درانتخاب راکتانس آن دقت به عمل آید که مقدار آن به اندازه کافی کوچک باشد تا جریان اتصالی کافی جهت به کارانداختن رله‌های حفاظتی از آن عبور نماید.

## ۲-۴- استقامت عایقی پوشینگها و ترمینالها

سطح استقامت عایقی ترمینالهای فاز سیم‌پیچ اولیه باید براساس استاندارد IEC شماره ۳-۶۰۰۷۶ و جدول (۲-۲) انتخاب شود. نحوه انتخاب سطوح عایقی برای ولتاژهای ۲۴ و ۳۶ کیلوولت بستگی به میزان حادبودن شرایط اضافه ولتاژ در سیستم و اهمیت تأسیسات مورد نظر دارد که دراین رابطه استاندارد IEC شماره ۱-۶۰۰۷۱ در رابطه با هماهنگی عایقی راهنما خواهد بود.

جدول ۲-۲: استقامت عایقی ترمینالهای فاز سیم‌پیچ اولیه ترانسفورماتور زمین-کمکی

ولتاژ تحمل در برابر موج ضربه صاعقه (کیلوولت پیک)	ولتاژ تحمل فرکانس قدرت (کیلوولت)	حداکثر ولتاژ سیستم (کیلوولت)
۱۲۵	۹۵	۲۴
۱۷۰	۱۴۵	۳۶
۳۲۵	۱۴۰	۷۲/۵

سطح عایقی استقامت ترمینال ولتاژ پایین در برابر ولتاژ فرکانس قدرت همواره ۳ کیلوولت خواهد بود. به طور معمول سطح عایقی پوشینگ را یک مرتبه بالاتر از سطح عایقی سیم‌پیچ در نظر می‌گیرند. در کنار این مسأله بایستی دقت شود که استقامت عایقی فاصله هوایی پوشینگ وابسته به ارتفاع بوده و به ازای هر ۱۰۰ متر افزایش ارتفاع نسبت به سطح ۱۰۰۰ متر، فاصله هوایی بایستی یک درصد افزایش یابد. جدول (۲-۳) سطوح عایقی پوشینگها را مطابق استاندارد IEC شماره ۶۰۱۳۷ نشان می‌دهد.

جدول ۲-۳: سطوح عایقی پوشینگها

ولتاژ تحمل در برابر موج ضربه صاعقه (کیلوولت پیک)	ولتاژ تحمل فرکانس قدرت (کیلوولت)	حداکثر ولتاژ سیستم (کیلوولت)
۱۲۵	۵۰	۲۴
۱۷۰	۷۰	۳۶
۳۲۵	۱۴۰	۷۲/۵

استقامت عایقی نقطه صفر بستگی به این دارد که این نقطه به طور دائم زمین می‌شود و یا قابل بازشدن است. در صورتیکه نقطه صفر ترانسفورماتور قابل بازشدن از زمین باشد سطح عایقی آن مشابه سطح عایقی فازها و مطابق جدول (۲-۲) انتخاب می‌شود. جدول (۲-۴) انتخاب سطح عایقی نقطه صفر ترانسفورماتور زمین-کمکی را درحالتی که نقطه صفر ترانسفورماتور به طور مستقیم و دائم به زمین وصل شد مشخص می‌نماید.

1. Arcing distance



جدول ۲-۴: انتخاب سطح عایقی نقطه صفر ترانسفورماتور زمین - کمکی

افزایش ولتاژ فازهای سالم در هنگام خطای تکفاز به زمین (کیلوولت مؤثر)		حداکثر ولتاژ سیستم (کیلوولت مؤثر)
ستون ۳	ستون ۲	ستون ۱
۷/۲	۱۲	۲۴
۷/۲	۲۴	۳۶
۱۲	۳۶	۷۲/۵

در جدول (۲-۴) برای انتخاب سطح عایقی نقطه صفر مطابق با معیار ولتاژ اتصالی، حداکثر ولتاژ مؤثری که ممکن است بین ترمینال فازهای سالم و زمین در شرایط اتصالی تک فاز وجود داشته باشد تعیین می‌گردد. اگر این ولتاژ بین مقادیر مندرج در ستونهای ۱ و ۲ متناظر با بالاترین ولتاژ سیستم قرارگیرد، سطح استقامت عایقی نقطه صفر برابر با مقدار ستون ۲ انتخاب می‌شود. اگر این ولتاژ کمتر از مقدار ستون ۳ باشد، سطح استقامت عایقی نقطه صفر برابر با مقدار مندرج در ستون ۳ انتخاب می‌شود و اگر ولتاژ فازهای سالم از مقدار ستون ۲ تجاوز کند، سطح استقامت عایقی نقطه صفر برابر با بالاترین ولتاژ سیستم در ستون ۱ خواهد بود. این جدول از استاندارد IEEE شماره ۳۲ برداشت شده است.

## ۲-۵- حدود مجاز افزایش دما

حدود مجاز افزایش درجه حرارت کاملاً وابسته به شرایط محیطی است. شرایط محیطی استاندارد به شرح زیر می‌باشد:

- حداکثر درجه حرارت مطلق: ۴۰ درجه سانتی‌گراد
- حداکثر درجه حرارت متوسط ماهانه: ۳۰ درجه سانتی‌گراد
- حداکثر درجه حرارت متوسط سالانه: ۲۰ درجه سانتی‌گراد
- ارتفاع کمتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا

سیستم خنک‌کننده ترانسفورماتورهای زمین- کمکی همواره از نوع ONAN می‌باشد و اگر در محیطهایی با درجه حرارتهای بیشتر از مقادیر استاندارد نصب شوند، میزان مجاز افزایش درجه حرارت روغن و سیم‌پیچ بایستی دقیقاً به مقدار میزان درجه حرارت افزایش یافته محیط کاهش داده شود.

چنانچه ترانسفورماتور برای پستی طراحی گردد که ارتفاع آن از ۱۰۰۰ متر بیشتر باشد، مقدار افزایش درجه حرارت سیم‌پیچ و روغن بایستی به میزان یک درجه سانتی‌گراد به ازاء هر ۴۰۰ متر افزایش ارتفاع کاهش داده شود.

حدود مجاز افزایش دمای اجزاء مختلف ترانسفورماتور زمین بر طبق شرایط IEC شماره ۲-۶۰۰۷۶ مطابق جدول (۲-۵)

می‌باشد.



جدول ۲-۵: افزایش دمای مجاز اجزای ترانسفورماتور زمین-کمکی روغنی

اجزاء ترانسفورماتور	حداکثر افزایش دما (درجه سانتی گراد)
سیم پیچها (عایق کلاس A و اندازه گیری با روش مقاومت)	۶۵
روغن سطح بالای مخزن (اندازه گیری با روش ترمومتر)	۶۰: وقتی ترانسفورماتور مجهز به منبع انبساط روغن است. ۵۵: وقتی که ترانسفورماتور مجهز به منبع انبساط روغن نیست یا بصورت تانک بسته می باشد.
هسته، قسمت های فلزی و سایر قسمت ها	تأخدی که به هسته، اجزاء فلزی و تجهیزات جانبی آسیبی نرسد.

دمای سیم پیچ ترانسفورماتور زمین-کمکی روغنی پس از بارگذاری کوتاه مدت تا ۱۰ ثانیه نباید از مقادیر جدول (۲-۶) (استاندارد IEC شماره ۵-۶۰۰۷۶) تجاوز نماید (کلاس حرارتی روغن: A). در مورد نحوه محاسبه این دما می توان به استانداردهای ترانسفورماتور قدرت رجوع نمود.

جدول ۲-۶: دمای مجاز سیم پیچ

نوع هادی سیم پیچ	
مس	آلومینیم
۲۵۰ °C	۲۰۰ °C

## ۲-۶- فاصله خزشی پوشینگها

سطوح عایقی پوشینگها در بخش (۲-۴) ارائه شده است. استاندارد IEC شماره ۶۰۱۳۷ مقادیر نامی ولتاژ و جریان پوشینگها را ارائه داده که بایستی در مرحله انتخاب، این مقادیر مطابق با آن انتخاب شوند. طول فاصله خزشی<sup>۱</sup> مطابق بارابطه (۲-۲) تعیین می شود:

$$d_{CS} (\text{mm/kV}) \times U_m (\text{kV}) = \text{طول فاصله خزشی} \quad (۲-۲)$$

در این رابطه حداقل فاصله خزشی است که باتوجه به سطح آلودگی منطقه و به کمک جدول (۲-۷) تعیین می گردد.  $U_m$  نیز حداکثر ولتاژ سیستم است.

1. Creepage distance



جدول ۲-۷: تعیین حداقل فاصله خزشی ( $d_{CS}$ )

سطح آلودگی	حداقل فاصله خزشی mm/kV
سبک	۱۶
متوسط	۲۰
سنگین	۲۵
خیلی سنگین	۳۱

جهت مشخص نمودن سطح آلودگی مناطق مختلف ایران می‌توان به گزارش "طبقه‌بندی شرایط اقلیمی و محیطی" از سری همین گزارش‌ها رجوع نمود.

### ۲-۷- تپ چنجر

تپ چنجر در طرف اولیه ترانسفورماتور زمین- کمکی نصب می‌گردد. معمولاً تپ چنجر بصورت غیر قابل عمل در زیر ولتاژ<sup>۱</sup> و با دامنه  $\pm 2 \times 2/5\%$  خواهد بود که جوابگوی نیازهای پست می‌باشد. تعبیه تپ چنجر الزامی نبوده و بنا به نیاز می‌توان آن را در نظر گرفت.

### ۲-۸- امیدانس ولتاژ

امیدانس ولتاژ ترانسفورماتورهای زمین- کمکی که ولتاژ اولیه آنها ۲۰ (۳۳) کیلوولت می‌باشد از ۴ تا ۶ درصد متغیر است و امیدانس ولتاژ ترانسفورماتورهای زمین- کمکی با ولتاژ اولیه ۶۳ کیلوولت ۶ تا ۱۰ درصد می‌باشد. حداقل مقادیر این امیدانسها به حسب ظرفیت مطابق جدول زیر می‌باشد.

جدول ۲-۸: امیدانس ولتاژ ترانسفورماتورهای زمین- کمکی (حداقل مقدار)

ظرفیت نامی (کیلوولت آمپر)	امیدانس ولتاژ (%)
تا ۶۳۰	۴
از ۶۳۱ تا ۱۲۵۰	۵
از ۱۲۵۰ تا ۳۱۵۰	۶/۲۵

### ۲-۹- قابلیت تحمل جریان پیک اتصالی به زمین

ترانسفورماتور زمین، باید بدون هیچ‌گونه آسیب مکانیکی قادر به تحمل حداکثر جریان گذرای اتصالی زمین<sup>۲</sup> که در شرایط اتصالی با راکتانسهای فوق گذرا در سیستم ایجاد می‌شود، باشد. مقدار این جریان را که باتوجه به نسبت  $\frac{X}{R}$  سیستم میرا می‌شود می‌توان با استفاده از رابطه زیر محاسبه نمود:

$$I_c = k \times \sqrt{2} \times I_n \quad (3-2)$$

1. Off circuit
2. Crest of the offset current wave



که در آن:

$I_c$ : حداکثر جریان گذرای اتصالی زمین (جریان دینامیکی)

$I_n$ : جریان کوتاه مدت ترانسفورماتور می‌باشد.

$k$ : ضریبی که از جدول زیر بدست می‌آید.

جدول ۲-۹: ضریب  $k$  برحسب  $\frac{X}{R}$  سیستم

$\frac{X}{R}$	۱	۱/۵	۲	۳	۴	۵	۶	۸	۱۰	۱۴	>۱۴
$k \times \sqrt{2}$	۱/۵۱	۱/۶۴	۱/۷۶	۱/۹۵	۲/۰۹	۲/۱۹	۲/۲۷	۲/۳۸	۲/۴۶	۲/۵۵	۲/۵۵

جدول فوق از استاندارد IEC شماره ۵-۶۰۰۷۶ استخراج شده است.

## ۲-۱۰- ترمینال بندی طرف اولیه و ثانویه

در ترانسفورماتورهای زمین-کمکی که ولتاژ سیم پیچ اولیه آنها تا ۳۳ کیلوولت می‌باشد، فاصله کم شینه و پوشینگهای اولیه مشکلاتی را از نظر اتصال کوتاه اولیه فراهم نموده است. جهت حل این مشکلات، تبدیل شینه‌ها به کابل و بکاربردن جعبه کابل جهت پوشش ترمینال بندی اولیه و ثانویه ترانسفورماتور زمین-کمکی ضروری می‌باشد.

در ترانسفورماتورهای قدرت دو سیم پیچ Yd با ولتاژ ثانویه ۶۳ کیلوولت که ترانسفورماتور زمین-کمکی به سیم پیچ مثلث آنها متصل می‌شود، معمولاً فاصله فازهای سیم پیچ مثلث به اندازه کافی می‌باشد. لذا در ترمینال بندی طرف اولیه ترانسفورماتور زمین-کمکی متصل به اینگونه ترانسفورماتور قدرت، جعبه کابل لازم نمی‌باشد ولی استفاده از جعبه کابل برای ترمینال ثانویه با امکان نصب فیوز یا MCCB توصیه می‌شود.

## ۲-۱۱- استقامت سیم پیچ‌ها در برابر اتصال کوتاه

سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور زمین-کمکی بایستی در برابر جریان اتصال کوتاه شبکه مربوطه مقاوم باشد. سطح اتصال کوتاه شبکه بستگی به محل پست داشته و مقدار آن می‌تواند ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۳۱/۵ و ۴۰ کیلوآمپر و به مدت ۲ ثانیه باشد (IEC شماره ۵-۶۰۰۷۶).

## ۲-۱۲- سطح صدا<sup>۱</sup>

سطح قابل قبول صدا در ترانسفورماتورهای زمین-کمکی وابسته به ظرفیت آنها بوده و این سطوح مجاز با توجه به استاندارد NEMA شماره TR1 مطابق جدول (۲-۱۰) می‌باشد. اندازه گیری سطح صدا بایستی مطابق با استاندارد IEC شماره ۱۰-۶۰۰۷۶

1. Sound pressure level



انجام شود. لازم به ذکر است که سطوح مجاز ذکر شده مربوط به عملکرد عادی (تغذیه مصارف داخلی) ترانسفورماتور زمین - کمکی می باشد.

جدول ۲-۱۰: سطوح مجاز صدای ترانسفورماتورهای زمین\_کمکی برحسب ظرفیت پیوسته

ظرفیت پیوسته ترانس (کیلوولت آمپر)	سطح متوسط مجاز صدا (دسی بل)
۵۰-۰	۴۸
۱۰۰-۵۱	۵۱
۳۰۰-۱۰۱	۵۵
۵۰۰-۳۰۱	۵۶
۷۵۰	۵۷
۱۰۰۰	۵۸

## ۲-۱۳- نمونه‌ای از طراحی و انتخاب مشخصه‌های ترانسفورماتور زمین - کمکی

هدف طراحی ترانسفورماتور زمین - کمکی برای یک پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت است که سیم‌پیچ سوم ترانسفورماتور قدرت آن ۲۰ کیلوولت است. مصرف داخلی پست ۳۰۰ KVA و زمان تحمل جریان اتصالی توسط ترانسفورماتور زمین - کمکی یک دقیقه می باشد. راکتانسهای توالی مثبت، منفی و صفر شبکه در سمت ۲۰ کیلوولت به ترتیب ۳۰ و ۳۰ و ۲۰ اهم می باشند. شرایط محیطی محل پست به شرح زیر هستند:

- حداکثر درجه حرارت محیط: ۵۰ °C
- حداکثر متوسط روزانه درجه حرارت محیط: ۴۰ °C
- حداکثر متوسط سالانه درجه حرارت محیط: ۳۰ °C
- ارتفاع از سطح دریا: ۱۵۰۰ متر

## ۲-۱۳-۱- مشخصات عمومی

ترانسفورماتور زمین - کمکی انتخابی از نوع روغنی، با منبع انبساط، سه فاز، ۵۰ هرتز، ONAN و قابل نصب در فضای آزاد خواهد بود. گروه‌برداری این ترانسفورماتور ZNyn11 و دارای تپ چنجر غیرقابل عمل در زیر بار در ۵ مرحله و با پله‌های ۲/۵٪ ± ۲ است.

مقدار امپدانس ولتاژ ۶٪ انتخاب می شود و سطح اتصال کوتاه قابل تحمل برابر ۲۵ کیلوآمپر. جهت جلوگیری از اتصال کوتاه در طرف ۲۰ کیلوولت لازمست که ترمینال بندی طرف اولیه بصورت جعبه کابل باشد. جهت آسان نمودن ارتباط معمولاً ترمینال طرف ثانویه بصورت جعبه کابل با امکان نصب فیوز یا MCCB ثانویه در نظر گرفته می شود.



### ۲-۱۳-۲- تعیین ظرفیت

فرض کنیم که مطلوب، زمین کردن سیستم بطور مؤثر باشد. در اینصورت بایستی شرط  $\frac{X_0}{X_1} \leq 3$  برقرار باشد. بنابراین:

$$\frac{X_{0T} + 20}{30} \leq 3 \Rightarrow X_{0T} = 70 \quad \text{اهم}$$

جریان عبوری از نوترال ترانس برابر خواهد بود با:

$$I_{nt} = 3 \times \frac{20kV}{\sqrt{3} \times X_0} = \frac{\sqrt{3} \times 20KV}{X_0} = 495 \text{ A}$$

به این ترتیب ظرفیت کوتاه مدت این ترانس بصورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{ظرفیت کوتاه مدت} = \frac{20 \times 495}{\sqrt{3}} = 5714 \text{ KVA}$$

باتوجه به جدول (۱-۲) ظرفیت پیوسته این ترانس برابر خواهد بود با:

$$\text{ظرفیت پیوسته} = 5714 \times 7\% = 400 \text{ KVA}$$

باتوجه به اینکه تغذیه داخلی پست شامل عدم تعادل بارها نیز می‌باشد این ظرفیت جهت تغذیه مصارف داخلی پست مناسب خواهد بود.

اگر ظرفیت پیوسته مرتبط با ظرفیت کوتاه مدت از میزان بار دائم کمتر باشد، باید در ابتدا ظرفیت پیوسته را بر مبنای بار دائم

طراحی نمود. در این حالت حتماً شرط  $\frac{X_0}{X_1} \leq 3$  برقرار خواهد بود.

### ۲-۱۳-۳- استقامت عایقی

باتوجه به جدول (۲-۲) استقامت عایقی ترمینالهای فاز سیم‌پیچ اولیه را می‌توان برابر ۱۲۵ کیلوولت پیک در مقابل صاعقه و ۵۰

کیلوولت مؤثر در مقابل فرکانس شبکه در نظر گرفت.

ولتاژ تحمل فرکانس قدرت ترمینال فشار ضعیف به طور ثابت ۳ کیلوولت خواهد بود.

باتوجه به جدول (۳-۲) استقامت عایقی بوشینگها برابر ۷۰ کیلوولت در مقابل موج فرکانس قدرت و ۱۴۵ کیلوولت پیک در مقابل

صاعقه انتخاب می‌گردد.

از آنجائیکه نقطه صفر مستقیماً زمین می‌شود جهت اطمینان کافی می‌توان از ستون دوم جدول (۴-۲) استفاده نمود. بنابراین

سطح عایقی نقطه نوترال را برابر ۱۲kV در نظر می‌گیریم.

فاصله خزشی بوشینگها با فرض آلودگی سنگین در محل پروژه نیز بصورت زیر حساب می‌شود:

$$24 \times 25 \text{ (mm/kV)} = 600 \text{ mm}$$

### ۲-۱۳-۴- حدود مجاز افزایش درجه حرارت

باتوجه به شرایط محیطی محل نصب، چون حداکثر درجه حرارت ۵۰ درجه سانتی‌گراد انتخاب شده، بنابراین افزایش دمای

سیم‌پیچ و روغن باید ۱۰ درجه کاهش داده شود. بنابراین باتوجه به جدول (۵-۲) خواهیم داشت:

$$65 - 10 = 55 \text{ }^\circ\text{C}$$

حداکثر افزایش دمای سیم‌پیچ:



حداکثر افزایش دمای روغن:

$$60 - 10 = 50^{\circ}C$$

از آنجا که ارتفاع محل نصب بیش از ۱۰۰۰ متر می باشد لذا دماهای مجاز بایستی نسبت به این ارتفاع اصلاح شوند:

حداکثر افزایش دمای مجاز سیم پیچ:

$$55 - 1/25 = 53/75^{\circ}C$$

حداکثر افزایش دمای مجاز روغن:

$$50 - 1/25 = 48/75^{\circ}C$$





-

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





## مقدمه

در این فصل دستورالعمل‌های بهره‌برداری و نگهداری ترانسفورماتور زمین - کمکی ارائه می‌شود. همچنین نحوه بازدیدهای دوره‌ای و انجام سرویس روی ترانسفورماتورهای زمین - کمکی نیز از دیگر مباحث مطرح شده در این فصل خواهد بود.

## ۳-۱ - کلیات

از آنجایی که برای تاسیس پستهای انتقال نیرو بودجه عظیمی صرف می‌شود و ماهها وقت لازم است تا تجهیزات و وسایل آن خریداری، تهیه، نصب و راه‌اندازی گردد و از طرفی با توجه به اهمیت این پستها در شبکه و نقش آنها در تداوم سرویس‌دهی به مشترکین لازم است در نگهداری آنها نهایت دقت و تلاش لازم بعمل آید.

به طور کلی صدماتی که بر تجهیزات و دستگاههای موجود در پستهای فشارقوی وارد می‌گردد ناشی از عوامل زیر می‌باشد:

- عوامل جوی مانند باران، باد، درجه حرارت و ...
- عوامل داخلی شبکه مانند اضافه ولتاژهای ناشی از قطع و وصل کلیدها، تغییرات ناگهانی در پارامترهای سیستم و یا اختلال در سیستم (مانند اتصال کوتاه)
- عوامل ناشی از بهره‌برداری غیراصولی مانند عدم بازدید به موقع و صحیح از تجهیزات در حال کار، عدم توجه به عیوب و اشکالات پیش آمده، عدم بکارگیری مقررات و دستورالعملهای تدوین شده و انجام مانورهای غلط
- عوامل مربوط به سرویس و نگهداری صحیح تجهیزات مانند تأخیر در سرویس دستگاهها، عدم استفاده از دستورالعملهای سازنده و ...

سرویس و تعمیرات به موقع و همچنین آزمونهای دوره‌ای و پیشگیرانه تجهیزات پستهای فشارقوی علاوه بر اینکه در سلامتی و طولانی شدن عمر آنها مؤثر است، از آسیب دیدن و یا تعمیرات اصلاحی مکرر و گسترش احتمالی عیب در سایر تجهیزات پست که می‌تواند سبب خروج طولانی مدت و یا غیرقابل بهره‌برداری شدن تجهیزات و یا قطع پستهای مهم شود نیز جلوگیری بعمل می‌آورد. لذا باید واحدهای تعمیراتی سرویس دوره‌ای، تعمیرات اساسی و آزمونها را با توجه به دو نوع دستگاه، عملکرد، شرایط محیطی و همچنین دستورالعملهای صادره از سوی سازندگان تجهیزات به اجرا گذارند.

## ۳-۲ - نگهداری

نگهداری از ترانسفورماتور زمین - کمکی و رفع عیبهای احتمالی نیازمند انجام یکسری بازدیدهای دوره‌ای بوده که در زیر به طول دوره و مواردی که در هر بازدید بایستی مورد توجه قرار گیرد اشاره شده است.

## ۳-۲-۱ - سرویسهای دوره‌ای ترانسفورماتور زمین - کمکی

## - مراحل انجام کار

- بررسی وضع ظاهری ترانسفورماتور و آچارکشی کلیه تجهیزات جانبی



- کنترل نشتی روغن در قسمت‌های فلنج، رادیاتورها، بدنه، بوشینگ‌ها، شیرها و واشرها.
- کنترل بدنه ترانسفورماتور و رادیاتورها از نظر خوردگی یا پدیدگی یا پوسته‌شدن رنگ.
- کنترل وضعیت صحیح شیرهای پروانه‌ای و معمولاً باز یا بسته
- تمیز کردن گردوخاک و هواگیری رادیاتورها
- کنترل سطح روغن در کنسرواتور و تمیز نمودن نشان‌دهنده مربوطه
- کنترل رطوبت‌گیر و تمیز نمودن فیلتر سیستم تنفسی (سیلیکاژل) و تعویض رطوبت‌گیر یا احیاء
- کنترل نشان‌دهنده‌های درجه حرارت و عملکرد صحیح کنتاکت‌های آلارم‌ها و تریپ
- کنترل سیم اتصال زمین از لحاظ شل‌شدگی و فرسودگی اتصالات و پارگی
- کنترل چرخ‌های ترانس و گریس کاری در صورت لزوم و عامل نگهدارنده چرخ‌ها (در صورت وجود)
- کنترل وضعیت ریل و فونداسیون از نظر ترک و شکستگی یا نشست
- کنترل سطح روغن بوشینگ‌ها و هواگیری در صورت لزوم
- کنترل وضعیت حرارت در سطح بدنه و اتصالات بوسیله دستگاه ترموویژن
- تمیز نمودن مقره و شیشه نشان‌دهنده سطح روغن بوشینگ‌ها
- کنترل ترمینال‌های بوشینگ‌ها و آچار کشی در صورت لزوم
- کنترل تابلو از نظر رنگ، قفل و آب‌بندی
- کنترل مدارات روشنایی، هیتر، ترموستات و آچار کشی ترمینال‌ها
- تمیز نمودن داخل تابلو و ترمینال‌ها و اتصالات
- کنترل مکانیزم و عملکرد رله بوخهلتز شامل مدار حفاظتی و کابل‌های اتصال و کنتاکت‌ها و شناورهای آلارم و تریپ
- کنترل و آزمون وجود گاز درون رله بوخهلتز و تمیز نمودن شیشه نشان‌دهنده سطح روغن
- نمونه‌گیری روغن جهت آنالیز گازهای محلول در روغن و آزمایش عایقی
- اندازه‌گیری مقاومت عایقی
- کالیبره نمودن ترمومتر روغن

#### - مهارت‌های لازم

- تکنسین برق: یک نفر
- کارگر ماهر: یک نفر

#### - ابزار و لوازم مورد نیاز

جعبه ابزار کامل، دستگاه تست دی‌الکتریک روغن، اهم‌متر، ولت‌متر، آمپر‌متر، کنتاکت‌شور، مگر، تلمبه باد، ظرف شیشه‌ای جهت گرفتن نمونه روغن، وسیله گرم‌کن روغن جهت تست نشان‌دهنده درجه حرارت، سیلیکاژل، دستگاه شستشوی تانک و دستگاه نسبت تبدیل، دستگاه اندازه‌گیری ضریب تلفات عایقی (tgδ)



## ۳-۲-۲- تعمیرات اساسی ترانسفورماتور زمین - کمی

## - مراحل اجرای کار

- حمل ترانس به کارگاه تعمیرات
- تخلیه روغن ترانس داخل تانک
- دمونتاز ترانس
- شستشوی هسته و داخل تانک ترانس با روغن (لجن زدایی)
- بازدید و بررسی عایق‌های سیم‌پیچ‌ها و ترمیم آنها در صورت نیاز
- تعویض قطعات و واشرهای مورد نیاز
- جازدن هسته درموقعیت خود (مونتاژ)
- وکیوم نمودن به مدت مورد نیاز طبق کاتالوگ مربوطه
- تزریق روغن به ترانس و هواگیری
- تصفیه روغن ترانس جهت رطوبت زدایی
- آزمون الکتریکی ترانس
- رنگ‌آمیزی در صورت نیاز
- آماده نمودن جهت بهره‌برداری
- تکمیل و تنظیم فرم‌های آزمون مربوطه

## - آزمون‌ها

- آزمون مقاومت عایقی سیم‌پیچ‌ها
- آزمون نسبت تبدیل و گروه برداری
- آزمون رله‌های حفاظتی و کنترلی
- آزمون کامل روغن (الکتریکی، شیمیایی و فیزیکی)
- آزمون مقاومت اهمی سیم‌پیچ‌ها در تپ‌های مختلف (DC)
- آزمون مقاومت عایقی (تانژانت دلتا)

## - مهارت‌های لازم

- کارشناس : یک نفر
- تکنسین : دونفر
- کارگر ماهر: یک نفر

## - ابزار و لوازم موردنیاز

دستگاه تست دی‌الکتریک، اهم‌متر، ولت‌متر، آمپر‌متر، مگر، دستگاه تست نسبت تبدیل، جعبه ابزار کامل روغن ترانس، خودرو،

جراثقال.



### ۳-۲-۳- دستورالعمل بازدیدهای دوره‌ای ترانسفورماتور زمین-کمکی

فرمهای بازدیدهای روزانه، هفتگی و ماهیانه از ترانسفورماتور زمین-کمکی در پیوست این فصل آمده است.

#### - بازدید روزانه از ترانس

- وضعیت ظاهری از نظر نظافت، صدا و لرزش غیرعادی
- عدم وجود نشئی روغن در تانک، کنسرواتور، رادیاتورها، شیرها و رله بوخهلتز
- مطلوب بودن وضعیت ظاهری محفظه سیلیکاژل، رنگ سیلیکاژل و روغن زیر آن
- ترمینالهای اصلی و پوشینگها از نظر آلودگی و ترک
- بسته بودن درب فنس و سالم بودن فنس

#### - بازدید هفتگی از ترانسفورماتور زمین-کمکی

- سالم یا معیوب بودن پوشینگها و طبیعی یا غیرطبیعی بودن سطح روغن آن
- طبیعی یا غیرطبیعی بودن سطح روغن کنسرواتور
- سالم یا معیوب بودن ترمومتر روغن
- وجود یا عدم وجود نشئی روغن از قسمت‌های مختلف ترانسفورماتور و تعیین محل نشئی
- وجود یا عدم وجود لرزش و صدای غیرعادی در ترانسفورماتور
- سالم یا معیوب بودن سیستم روشنایی، ترموستات و گرمکن تابلوهای ترانسفورماتور
- برقرار بودن یا نبودن برق AC و DC مربوط به مدارات کنترل
- تغییر رنگ  $\frac{2}{3}$  سیلیکاژل و نیاز یا عدم نیاز به تعویض آن
- تمیز یا کثیف بودن روغن محفظه سیلیکاژل و پر یا خالی بودن روغن محفظه تا خط نشانه
- کامل یا ناقص بودن اتصال سیم زمین به بدنه ترانسفورماتور در نقاط مختلف
- کامل یا ناقص بودن اتصالات هادی‌های ورودی و خروجی فشارقوی
- سایر اشکالات مشاهده شده

#### - بازدید ماهیانه از ترانسفورماتور زمین-کمکی

##### الف- پوشینگها

- کامل یا ناقص بودن اتصال هادی متصل به سوزنی فازها
- طبیعی یا غیرطبیعی بودن سطح روغن
- وجود یا عدم وجود نشئی روغن
- تمیز یا کثیف بودن پوشینگها و نیاز به شستشوی مفره‌ها
- سالم یا معیوب بودن مفره‌ها
- طبیعی و غیرطبیعی بودن وضعیت و فاصله شاخکهای قوسی فازها





**ب- کنسرواتور**

- طبیعی یا غیرطبیعی بودن سطح روغن بر روی نشان دهنده
- تمیز یا کثیف بودن نشان دهنده سطح روغن و قابل رویت بودن یا نبودن سطح روغن داخل آن
- وجود یا عدم وجود نشستی روغن در کنسرواتور

**ج- محفظه سیلیکاژل**

- آبی بودن یا نبودن رنگ بیشتر یا کمتر از  $\frac{2}{3}$  سیلیکاژل
- تمیز یا کثیف بودن روغن محفظه سیلیکاژل و خالی یا پر بودن روغن محفظه تا خط نشانه
- محکم بودن یا نبودن پیچهای محفظه سیلیکاژل
- مشخص کردن اینکه رنگ سیلیکاژل از بالا به پایین تغییر می‌کند یا برعکس

**د- رله بوخهلتس**

- وجود یا عدم وجود نشستی روغن در رله بوخهلتس
- تمیز یا کثیف بودن شیشه نشان دهنده روغن رله بوخهلتس و قابل رویت بودن یا نبودن سطح روغن در آن
- وجود یا عدم وجود هوا یا گاز در رله بوخهلتس

**ه- تانک اصلی ترانسفورماتور زمین**

- وجود یا عدم وجود نشستی روغن در تانک اصلی
- تمیز یا کثیف بودن تانک اصلی و نیاز یا عدم نیاز به تمیز کردن یا شستشو
- زنگ زدگی یا سالم بودن بدنه تانک اصلی و محفظه‌ای زیر پوشینگ
- کامل یا ناقص بودن اتصال سیم زمین به بدنه ترانسفورماتور در نقاط مختلف

**و- ترمومتر روغن**

- سالم یا معیوب بودن شیشه و ترمومتر روغن
- سالم یا معیوب بودن بدنه ترمومتر روغن
- کار کردن یا نکردن ترمومتر روغن

**ز- سایر اشکالات ترانسفورماتور زمین - کمکی**

پیوست (۳-۱): فرم بازدید روزانه ترانسفورماتور زمین- کمکی  
نام پست: ولتاژ: ماه: سال:

ایام ماه																					وضعیت	شماره تجهیز	ولتاژ	نام تجهیز یا سیستم معیوب	ردیف					
۳۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱						۱۰	۹	۸	۷	۶
معیوب																					مجاز غیرمجاز	بهره برداری								
معیوب																					مجاز غیرمجاز	بهره برداری								
معیوب																					مجاز غیرمجاز	بهره برداری								
معیوب																					مجاز غیرمجاز	بهره برداری								
معیوب																					مجاز غیرمجاز	بهره برداری								
معیوب																					مجاز غیرمجاز	بهره برداری								
معیوب																					مجاز غیرمجاز	بهره برداری								
معیوب																					مجاز غیرمجاز	بهره برداری								
معیوب																					مجاز غیرمجاز	بهره برداری								
نام و نام خانوادگی اپراتور بازدیدکننده و امضاء																														
نام و نام خانوادگی مسئول پست و امضاء																														















## منابع و مراجع

- [۱] استاندارد طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت، جلد ۲۰۳: معیارهای طراحی و مهندسی انتخاب ترانسفورماتور زمین-کمکی، مهندسین مشاور نیرو، ۱۳۷۷.
- [۲] استاندارد طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت، جلد ۳۰۳: مشخصات فنی ترانسفورماتور زمین-کمکی، مهندسین مشاور نیرو، ۱۳۷۷.
- [۳] ترانسفورماتورهای زمین نوع روغنی، قسمت اول: الزامات عمومی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
- [۴] ترانسفورماتورهای زمین نوع روغنی، قسمت دوم: راهنمای کاربرد، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
- [۵] استاندارد ترانسفورماتورهای مصرف داخلی پستهای فشارقوی و نیروگاهها، نوع روغنی، وزارت نیرو، ۱۳۷۴.
- [6] IEC 60289 , “Reactors” , 1988.
- [7] IEEE std 32 , “Requirements , Terminology , and Test Procedure for Neutral Grounding Devices” , 1972.
- [8] IEC 60076-2 , “Power Transformers : Temperature Rise” , 1993.
- [9] IEC 60076-3 , , “Power Transformers: Insulation Levels and Dielectric Tests” , 2000.
- [10] IEC 60137 , “Bushing for Alternating Voltage above 1000V” , 1995.
- [11] NEMA TR1 , “Transformers Regulators and Reactors” , 1993.
- [۱۲] راهنمای عمومی نصب و راه اندازی ترانسفورماتورهای قدرت روغنی، دفتر مهندسی انتقال توانیر، ۱۳۶۲.
- [۱۳] استاندارد پستهای (۳۲) ۱۳۲/۲۰ کیلوولت معمولی، جلد ۳۲۱: مشخصات و جداول فنی ترانسفورماتور، مهندسین مشاور قدس نیرو، ۱۳۷۵.
- [۱۴] استاندارد پستهای ۶۳/۲۰ کیلوولت، جلد ۱: مشخصات فنی، مشانیر، ۱۳۷۲.





## خواننده گرامی

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر چهارصد عنوان نشریه تخصصی- فنی، در قالب آیین‌نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تالیف و ترجمه، تهیه و ابلاغ کرده است. نشریه حاضر در راستای موارد یاد شده تهیه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار برده شود. فهرست نشریات منتشر شده در سال‌های اخیر در سایت اینترنتی <http://tec.mporg.ir> قابل دستیابی می‌باشد.

## دفتر نظام فنی اجرایی





این نشریه

با عنوان «مشخصات فنی عمومی و اجرایی  
پست ها، قطب فوق توزیع و انتقال -  
ترانسفورماتورهای زمین - کمی در پست های  
فشار قوی»، جلد دوم از مجموعه دو جلدی است.  
در این مجلد مباحث مربوط به  
ترانسفورماتورهای زمین - کمی شامل کلیات  
و تعاریف، معیارهای طراحی و مهندسی،  
آزمونهای نوعی، آزمونهاى جاری و  
دستورالعمل های بهره برداری ارائه شده است.



